

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2026г.

рп Вершина Теи

№ 02-п


**Об актуализации порядка (плана) действий
по ликвидации последствий аварийных
ситуаций в сфере теплоснабжения рп Вершина Теи
Аскизского района Республики Хакасия
(в том числе, с применением электронного
моделирования аварийных ситуаций)**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 22.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Вершино-Тейский поссовет, **постановляет:**

1. Актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения рп Вершина Теи Аскизского района Республики Хакасия (в том числе, с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) - приложение 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление от 24 октября 2025г. №77-п порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения рп Вершина Теи Аскизского района Республики Хакасия (в том числе, с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) – считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вершино-Тейского поссовета



Д.Ю. Кофанова

Аскизский муниципальный район
Республики Хакасия

Утвержден
Генеральным собранием
Вершинно-Тейского
Городского Аскизского
муниципального района
Республики Хакасия
18.05.2026
Ю. Кабанова

2026 г.

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРШИННО-ТЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО
АСКИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Актуализированный на 2026-2027 гг.

655731, Республика Хакасия, Аскизский муниципальный район, рп. Вершина Тей, ул. Набережная, 9

Согласовано:
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Хакасия

М.В. Виноградов
« » 2026

Согласовано:
Председатель Госкомитета по ГО, ЧС и ПБ Хакасия

В.В. Кармашев
« » 2026

Разработчик:
Индивидуальный предприниматель

С.В. Пахотнилов

Содержание

Раздел 1. Общие сведения.....	7
1.1. Основные положения актуализации плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.....	7
1.1.1. Общие положения	7
1.1.2. Цели, задачи, обязанности.....	12
1.1.3. Краткая характеристика.....	15
1.1.3.1. Административное деление, население.....	15
1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения.....	17
1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.....	18
1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.....	20
1.5. Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории.....	21
Раздел 2. Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций...	Ошибка!
Закладка не определена.	
Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.....	Ошибка! Закладка не определена.
3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.....	Ошибка! Закладка не определена.
Раздел 4. Состав и дислокация сил и средств.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
4.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
4.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
4.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций.....	Ошибка!
Закладка не определена.	
Раздел 5. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности	

населения).....**Ошибка! Залладка не определена.**

Раздел 6. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

Раздел 7. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

7.1. Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.....**Ошибка! Залладка не определена.**

7.2. Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

7.3. Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

8.1. Ознакомление с ПЛАС.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

8.2. Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.....**Ошибка! Залладка не определена.**

Раздел 9. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения.....**Ошибка! Залладка не определена.**

9.1. Общие сведения.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

9.2. Сведения об ответственных лицах.....**Ошибка!**

Залладка не определена.

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Основные положения актуализации плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий документ представляет собой актуализированную редакцию Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия (далее – ПЛАС) актуализирован во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- приказа Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку актуализации и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в плане действий, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 ПЛАС подлежит ежегодной актуализации, утверждается постановлением Администрации городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия до 15 февраля соответствующего года и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокацию сил и средств;

- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.4. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.5. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.6. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы централизованного теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.7. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.8. ПЛАС должен находиться:

- а) в Администрации Аскизского муниципального района;
- б) в Администрации городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия;
- в) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия;
- г) в ЕДДС, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения Аскизского муниципального района Республики Хакасия;
- д) в оперативных службах, связанных с функционированием систем теплоснабжения Аскизского муниципального района Республики Хакасия;

1.1.1.9. Ответственность за актуализацию ПЛАС возлагается на Главу Администрации городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского

муниципального района Республики Хакасия, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.10. В соответствии с п. 9 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия и термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и

технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по

холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные

– для присоединения систем теплоснабжения одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию

работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

1.1.2. Цели, задачи, обязанности

1.1.2.1. ПЛАС актуализируется в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения.

1.1.2.2. ПЛАС должен решать в городском поселении Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;
- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;
- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в городском поселении Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;
- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, и информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.2.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.2.4 Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.2.5 При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и Администрацию Вершинотейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.2.6 При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий

возлагается на Администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству Аскизского муниципального района Республики Хакасия.

1.1.2.7 Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия осуществляется в соответствии с «Регламентом взаимодействия администрации района и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах», настоящим ПЛАС.

1.1.2.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Администрации Аскизского муниципального района Республики Хакасия и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.2.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями.

1.1.2.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранный зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.2.11 Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия дежурных аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.2.12. Организации, обеспечивающие централизованным теплоснабжением, обязаны довести до жителей, проживающих в домах блокированной застройки, любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях в системах теплоснабжения.

1.1.3. Краткая характеристика

1.1.3.1.Административное деление, население

Вершина Тёи - посёлок городского типа в Аскизском муниципальном районе Республики Хакасия. Образует одноимённое городское поселение.

Расположен в 80 км западнее райцентра села Аскиз, в горно-таёжной местности. Посёлок находится у истока реки Тёи. В трёх километрах на правом берегу ручья Магнитного находится гора Абагас.

Общая численность постоянного населения по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 2021 год составляла 3109 человек.

Карта (схема) границ Аскизского муниципального района приведена на рисунке 1.1.1



1 - Аскизский муниципальный район

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Аскизского муниципального района

1.1.3.2. Климат и погодно - климатические явления

Климат. Климат на территории Аскизского муниципального района Республики Хакасия резко континентальный с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой.

Температура воздуха. Средняя температура июля $+19^{\circ}\text{C}$, января -20°C .

Продолжительность безморозного периода от 80 до 120 дней. Годовое количество осадков колеблется от 250 до 780 мм. Преобладают ветры юго-западного направления. В апреле и мае почти ежегодно наблюдаются ветры большой силы, достигающие скорости 17-20 м/с. Зима устанавливается в конце октября — начале ноября.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по Аскизкому муниципальному району Республики Хакасия представлена в таблице 1.1.3.2.

Таблица 1.1.3.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по муниципальному району

Значение, (С°)												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
-15,6	-15,0	-10,7	-3,5	3,4	10,7	13,3	10,5	4,9	-3,0	-11,3	-14,7	2021

Ветер. В поселке преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для весеннего периода, нередко они приводят к возникновению пыльных бурь. Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха.

1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

1.2.1. В административных границах городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые). Централизованное теплоснабжение в рп. Вершино-Теи обеспечивается МКП «Кабырчак-1».

1.2.2. В городском поселении Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет одна организация.

Перечень организаций, функционирующих в системе теплоснабжения городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень организаций, функционирующих в системе теплоснабжения городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия

№ п/п	Наименование организации	Адрес
1	МКП «Кабырчак-1»	Республика Хакасия, Аскизский муниципальный район, рп Вершина Тёи, ул. Советская, 20

1.2.3. В системе централизованного теплоснабжения городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия функционирует один централизованный источник тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованного источника тепловой энергии составляет 30,9 Гкал/час.

1.2.4. Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, представлен в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Адрес места нахождения источника тепловой энергии	Температурный график	Эксплуатирующая организация
1	Котельная №1	Республика Хакасия, Аскизский муниципальный район, рп Вершина Тёй, ул. Советская, 1А	95/70	МКП «Кабырчак-1»

1.2.1. Сведения о тепловых сетях централизованного источника тепловой энергии на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованного источника тепловой энергии, на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Эксплуатирующая организация	Протяженность, м	Средний диаметр, мм
1	Котельная №1	МКП «Кабырчак-1»	10 495	20-500

1.3. Организации (учреждения), связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и

горячему водоснабжению (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием системы теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием системы теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Электросетевая организация	Водоснабжающая организация
1	Котельная №1	МКП «Кабырчак-1»	-	МКП «Кабырчак-1»

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение ПЛАС, назначаются местными распорядительными документами:

- Главой городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия;

- руководителями организаций, функционирующих в системе теплоснабжения;

- руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

- руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия приведены в разделе 9 «Ответственные

лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату актуализации Плана действий и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории муниципального образования обеспечивается от централизованного источника тепловой энергии.

Распределение многоквартирных домов на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Распределение многоквартирных домов на территории городского поселения Вершино-Тёйского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия, по организациям по организациям, управляющим многоквартирными домами и источникам тепловой энергии

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, СЗО (населенный пункт, улица, номер дома)	Наименование источника тепловой энергии, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
1	ул. Советская, 23, 10, 27, 28, 15, 30, 24; 16, 26, 14, 35, 33, 34, 12, 13, 17, 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 ул. Рудничная, 8; ул. Ключевая, 4, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3 55, 6, 6а, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 1, 2, 2а, 7, 8, 9; ул. Космонавтов, 2а, 7а, 8а; ул. Лесная, 1, 2, 3а, 3б, 4; ул. Малоэтажная, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Набережная, 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а; ул. Пушкина, 19, 15; ул. Рудничная, 1, 10, 2, 6; ул. Табастаева, 1, 10, 14, 16, 12, 2, 4, 4а, 6, 8; ул. Щетинкина, 6а, 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7а	Котельная № 1, МКП «Кабырчак-1»

Распределение СЗО на территории городского поселения Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия по объектам системы централизованного теплоснабжения представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2. Таблица 1.4.2. Распределение СЗО на территории городского поселения Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия по объектам системы централизованного теплоснабжения

№ п/п	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
1	МКУК «Вершино-Тейский муниципальный историко-краеведческий музей», Советская, д. 20	Котельная № 1, МКП «Кабырчак-1»
2	МКУК «Вершино-Тейский центр культуры и досуга», Советская, д. 36	
3	ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», Советская, д. 40	
4	МБОУ Вершинотейская средняя общеобразовательная школа, Советская, д. 31А	
5	МБДОУ Вершино - Тейский детский сад «Аленушка», Советская б/н	
6	МБДОУ Вершино - Тейский детский сад «Теремок», Ключевая, д. 2А	
7	МБУ ДО «Аскизская районная спортивная школа им. С. З. Карамчакова», Советская, д. 38	
8	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» МФЗ, 1,2 км. Юго-западнее школы по ул. Советская, д. 5	
9	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» спортзал, Советская, д. 36 А	
10	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» гостиница, Советская, д. 41	
11	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» ТМК, Советская, д. 41А	
12	МБУ ДО Детская школа искусств, Советская, д. 11	
13	МКП «Кабырчак-1», Советская, д. 20	

1.5 Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории

Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители тепла по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности в системе теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Перечень потребителей первой категории надежности в системе теплоснабжения на территории городского поселения Вершино-Тейского поссовета Аскизского муниципального района Республики Хакасия

№ п/п	Наименование, адрес СЗО (населенный пункт, улица, номер)	Наименование источника тепловой энергии (ЦТП, НС) к которому подключен дом, эксплуатирующая организация
1	ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», Советская, д. 40	Котельная № 1, МКП «Кабырчак-1»
2	МБОУ Вершинотейская средняя общеобразовательная школа, Советская, д. 31А	
3	МБДОУ Вершино - Тейский детский сад «Аленушка», Советская б/н	
4	МБДОУ Вершино - Тейский детский сад «Теремок», Ключевая, д. 2А	
5	МБУ ДО «Аскизская районная спортивная школа им. С. З. Карамчакова», Советская, д. 38	

6	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» МФЗ, 1,2 км. Юго-западнее школы по ул. Советская, д. 5	
7	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» спортзал, Советская, д. 36 А	
8	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» гостиница, Советская, д. 41	
9	АУ РХ «Комплексная спортивная школа» ТМК, Советская, д. 41А	