

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КЫЗЛАСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АСКИЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
КЫЗЛАСТАҒЫ ААЛ ЧОБІНІН
УСТАҒ-ПАСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2025г.

с. Кызлас

№ 39

Об утверждения плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций, в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях", приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", руководствуясь статьей 44, 50 Устава муниципального образования Кызласский сельсовет от 02.02.2006 года, Администрация Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия **постановляет:**

1. Утвердить «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия» (приложение);
2. Отменить постановление № 35 от 18.09.2024г. «Об утверждения плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения на территории муниципального образования Кызласский сельсовет».
3. Направить настоящее постановление для опубликования на Интернет-сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Хакасия», разместить на официальном сайте Администрации Кызласского сельсовета Аскизского района Республики Хакасия и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кызласского сельсовета
Аскизского района Республики Хакасия



Г.М. Пакачаков

**План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах
теплоснабжения Кызласского сельсовета Аскизского района
Республики Хакасия**

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, Администрацию муниципального образования Кызласский сельсовет, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия.

В настоящем плане под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности). Настоящий План обязателен для исполнения всеми теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории муниципального образования Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- кратковременное нарушение теплоснабжения объектов социальной сферы;
- полное ограничение режима потребления тепловой энергии для объектов социальной сферы;
- причинение вреда третьим лицам;
- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
- отсутствие теплоснабжения более 24 часов (одни сутки).

Обязанности теплоснабжающих организаций:

- иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;
- при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергосбережения обеспечивать выезд на место своих представителей;
- производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки;
- принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону);

- для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отделение ГИБДД по Аскизскому району;
- доводить до оперативного дежурного отдела ЕДДС Администрации муниципального образования «Аскизский район» (далее – оперативный дежурный ЕДДС) информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.

Обязанности потребителей тепловой энергии, организаций обслуживающих объекты социальной сферы:

- принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;
 - информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями тепловых сетей оперативного дежурного ЕДДС, теплоснабжающую организацию.
- Во всех объектах социальной сферы, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем отопления. При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС передает информацию соответствующей теплоснабжающей организации.

При поступлении в теплоснабжающую организацию сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, теплоснабжающая организация обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи главе администрации Кызлаский сельсовет и оперативному дежурному ЕДДС;
- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);
- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

- руководитель организации – на сетях которой произошла авария;
- О принятом решении и предположительном времени восстановления теплоснабжения потребителей тепловой энергии руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие организации социальной сферы, расположенные на территории муниципального образования Кызлаский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС.

Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные

образовательные и общеобразовательные учреждения, руководитель организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить дежурного ЕДДС об ответственном лице за ликвидацию аварии;
- вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;
- обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;
- информировать о завершении аварийно-восстановительных работах (этапа работ) оперативного дежурного ЕДДС, социальные учреждения, расположенные на территории муниципального образования Кызлаский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении информации выезд своих представителей для согласования земляных работ.

Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей организации по согласованию с главой муниципального образования Кызлаский сельсовет.

В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на территории муниципального образования Кызлаский сельсовет на срок более одних суток, решением главы муниципального образования Кызлаский сельсовет создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы котельных, объектов социальной сферы на территории муниципального образования Кызлаский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия.

Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Общую координацию действий теплоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих обслуживание жилищного фонда и социальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Кызлаский сельсовет, осуществляет оперативный дежурный ЕДДС. Обо всех аварийных ситуациях на котельных и сетях оперативный дежурный ЕДДС извещает главу муниципального образования Кызлаский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия.

Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения. В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство работников (истопников, операторов). Общее количество специалистов, осуществляющих обслуживание котельной – 8 человек. Обслуживание котельной осуществляется работниками МКП «Тепло-сервис» — 8 человек. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин. Для ликвидации аварий создаются и используются:

- Резервы финансовых и материальных ресурсов МКП «Тепло-сервис», администрации Кызлаский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия;

- Резервы финансовых материальных ресурсов организаций; Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) для администрации Кызласский сельсовет Аскизского района Республики Хакасия определяются ежегодно и утверждаются Советом депутатов нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия:

Вид аварии	Причина аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования	Примечание
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный	
Остановка котельной	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях	объектовый (локальный)	
Порыв тепловых сетей	Предельный износ, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей	муниципальный	
Порыв сетей водоснабжения	Предельный износ, повреждение на трассе	Прекращение циркуляции в системе водоснабжения и теплоснабжения	муниципальный	

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений:
на объектах теплоснабжения:

N п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранение	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	более - 20
1.	Отключение отопления	2 часа	18	18	15	15
2.	Отключение отопления	4 часа	18	15	15	15
3.	Отключение отопления	6 часов	15	15	15	10
4.	Отключение отопления	8 часов	15	15	10	10